

# ISO 13709 第2版 (API 610 第11版)

## 2. Table 8 (P.52)片持水泵(OH)以及兩持水泵(BB)的振动

在使用了液膜润滑的滑动轴承以外的门枢的时候, 各频率(Discrete)的容许振动速度被修改了。

修改前;  $v_f < 0.67 v_u$

修改後;  $v_f < 2.0\text{mm/s RMS}$

$v_f$ : 各频率(Discrete)的振动速度

$v_u$ : 测量的综合振动速度

认为 $v_u$ 小时的问题被这次修改取消。

